



## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области

1.2. Адрес объекта 172389 Тверская область, г. Ржев, ул. Володарского, д. 83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 562,4 кв.м

- часть здания --- этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), --- кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3572 кв.м

1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018 г., капитального нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области (МДОУ детский сад № 15)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 172389 Тверская область, г. Ржев, улица Володарского, дом 83

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Отдел образования администрации города Ржева

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 172390 Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42-а

**2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2.	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 декабря 2018г		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Отделом образования администрации города Ржева Тверской области
3.	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан
4.	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе на котором имеются: выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов сменные кресла-коляски поручни(внутренние) раздвижные двери достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках	отсутствует	Проведение реконструкции объекта в части установления расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с Отделом образования администрации администрации города Ржева Тверской области. Установка поручней произвести с учетом потребности инвалидов в

			получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования.
5.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей организации

### 3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и /или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и /или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения доступности при наличии финансирования
2.	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифло сурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению сурдопереводчика и тифло сурдопереводчика
3.	Численность работников, предоставляющих в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	6	Проведение инструктирования 100% сотрудников в IV квартале 2018г, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.
4.	Наличие на объекте услуг, предоставляющих в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные

			регламенты и инструкции сотрудников
5.	Численность педагогических работников, имеющих образования и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным дополнительным образовательным программам	6	Продолжить повышение квалификации педаработников
6.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование	1	увеличить прием детей-инвалидов в возрасте до 3
7.	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	увеличить прием детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет
8.	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного дополнительного образования		
9.	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	имеется	Адаптация сайта МДОУ детский сад № 15 для лиц с нарушением зрения(слабовидящих) в 2018г

#### 4.Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025г
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2021г
2.	<b>Наличие на объекте размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения</b>	
2.1.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2025гг
2.2.	Приобретение специальных ограждений для лиц с нарушениями зрения	2021-2025гг
2.3.	Приобретение индукционной петли и /или звукоусиливающей аппаратуры	2021-2025гг
2.4.	Закупка кресла-коляски	-
2.5.	Приобретение вывески при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации,	2025г

	плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
2.6.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2017г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
2.7.	Организация места для размещения собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ	2030г
<b>3.</b>	<b>Предоставление услуг</b>	
3.1.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных
3.2.	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (2квартал 2018г)
3.3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в IV квартале 2018г
3.4.	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этой необходимой помощи, а также административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (1квартал 2019г)
3.5.	Адаптация официального сайта для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	адаптирован в 2018г
3.6.	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030г

3.7. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – постановления Правительства РФ от 26 декабря 2014г № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводах правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011г № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

3.8. Период проведения работ: до 2030года

3.9. Ожидаемый результат: увеличение количества инвалидов, получающих дополнительную образовательную услугу.

4.0. Сайт учреждения: <http://mdou15-rzhev.ru>

### **5..Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 2018 Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ детский сад № 15 от «\_01\_» \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2018 г № \_\_\_\_ 1\_\_ (акт прилагается).

МДОУ детский сад № 15 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **предоставление общедоступного дошкольного образования**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 3 до 8 лет**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **49 мест**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да.**

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) движение маршрутным автобусом № 1: от остановки *вокзал Ржев-2* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 7: от остановки *ул. Красностроителей* до остановки *ул. Ленина*; от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 10: от остановки *д. Хорошево* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не имеется**

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, с таймером;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*



№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ (О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,С,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Восстановление асфальтового покрытия Установка пандуса
2	Вход (входы) в здание	Адаптация ступеней лестницы Укладка плитки на площадке перед входной дверью Адаптация входной двери Адаптация тамбура
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптировать пути движения пандусом, лестницей с 3 ступенями
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Приобретение оборудования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Устройство туалетной комнаты для инвалидов
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка информационных указателей о нахождении объекта на автопарковке; Установить на входных дверях в вестибюле визуальные знаки в соответствии с общими требованиями к зоне; Установить голосовые средства информирования об объекте; Приведение в соответствие согласно общих требований к зон
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	--
8	Все зоны и участки	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018г.

в рамках исполнения **целевая программа Тверской области «Доступная среда» на 2016-2018 годы» по мере поступления финансовых средств**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДУ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДУ-И**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование **ООО «Комплексная проектная мастерская № 1»**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 акта от «01 » апреля 2018 г.

3.Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры образовательной организации (Приложение №7)

4.Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий. (Приложение №8)

5.Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. (Приложение №9)

6. Решения Комиссии МДОУ детский сад № 15 г.Ржев Тверская обл. от «01» апреля 2018г.

Приложение А.3  
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад № 15  
\_\_\_\_\_ С.В. Гарманова

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области**

1.2. Адрес объекта **172389 Тверская область, г. Ржев, улица Володарского, дом 83**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2  этажей, **562,4 кв.м.**

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  сентябрь-ноябрь 2018 , капитального г. \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное дошкольное образовательной учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области (МДОУ детский сад № 15)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **172389 Тверская область, г. Ржев, улица Володарского, дом 83**

1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **муниципальная.**

1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Отдел образования города Ржева Тверской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **172390 Тверская область, г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 42-а.**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **предоставление общедоступного дошкольного образования**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 3 до 8 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **49 мест.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да.**

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) движение маршрутным автобусом № 1: от остановки *вокзал Ржев-2* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 7: от остановки *ул. Краностроителей* до остановки *ул. Ленина*; от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 10: от остановки *д. Хорошево* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не имеется.**

### **3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет,**

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, с таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная визуальная **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** .

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	--
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	--
8.	Все зоны и участки	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_ Гарманова Светлана Валерьевна, заведующий МДОУ детский сад № 15 8(48232)2-07-25 rtmdou15@mail.ru**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ детский сад № 15  
\_\_\_\_\_ С.В. Гарманова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 2**

**Ржев**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«01» апреля 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области**

1.2. Адрес объекта **172389 Тверская область, г. Ржев, улица Володарского, дом 83.**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, **562,4** кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **3 572** кв.м

1.4. Год постройки здания **1961**, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, **капитального** *сентябрь – ноябрь 2018 г.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области (МДОУ детский сад № 15)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **172389 Тверская область, г. Ржев, ул. Володарского, дом 83.**



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

**МДОУ детский сад № 15 города Ржева Тверской области реализует право граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности: обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотра и ухода, оздоровления воспитанников.**

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) движение маршрутным автобусом № 1: от остановки *вокзал Ржев-2* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 7: от остановки *ул. Красностроителей* до остановки *ул. Ленина*, от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*; движение маршрутным автобусом № 10: от остановки *д. Хорошево* до остановки *ул. Ленина*; от остановки *Мебельный комбинат* до остановки *ул. Ленина*,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не имеется**

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **150 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *да*,

3.2.4 Перекрестки: *регулируемые, с таймером*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет* ;

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)			-
2	Вход (входы) в здание	ДУ		1; 1.2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		2,3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		4,5,6,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		8,9,10, 11;

				11.2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

ДП-И (О,С,Г,У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный
2	Вход (входы) в здание	Капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	--
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	--
8.	Все зоны и участки	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **сентябрь-ноябрь** в рамках исполнения **программы Тверской области «Доступная среда» на 2016-2018 годы « в 2018 году.**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства ООО «Комплексная проектная мастерская № 1»*

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;
- 4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата прилагается) Проектная документация-ООО «Комплексная проектная мастерская № 1» 2018 г.; Положительное заключение № 69-1-0403-18 объекта капитального строительства – ГАУ Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», Отчет по результатам оказания услуг по ведению строительного контроля при выполнении работ в МДОУ детский сад № 15 - «СМУ «ГАЗСТРОЙ»

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>  2  </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>  2  </u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>  2  </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>  4  </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>  2  </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>  2  </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на **17** л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ **Технический паспорт** на **16** л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель

Заведующий МДОУ детский сад № 15 С.В. Гарманова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы: зам. заведующего по АХР Федоскова Г.М.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Старший воспитатель Щербакова С.Б.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

председатель Ржевского отделения ТОО ВОИ  
Кудрявцева Н.М.  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «01» апреля 2018г. (протокол № 1)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 83**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию. Нет знаков соответствующей категории	О,С,У,Г	Адаптация входа на территорию Объекта. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию прилегающую к зданию	Установка знаков для соответствующей категории, нанесение разметок
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1.2	Покрытия дорожек неровные, из рыхлых материалов. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории	О,С,У,Г	Адаптация путей движения на территории. Нанести предупреждающую, тактильную разметку при движении по территории	Асфальтирование путей движения.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				

1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ	1	1.2	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями и требует адаптации.



Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту  
доступности ОСИ  
№ 2  
от «01» апреля 2018 г.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 8**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	1	1.2				
2.2	Пандус (наружный)	нет	1					
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1.2	Неровности на площадке, имеется ступень, нет навеса, водоотвода	С,О,У,Г	Адаптация входа в здание объекта	Обустройство входной площадки с пандусом, при входе, установка поручней
2.4	Дверь (входная)	есть	1	1.2	Двери не прозрачные, ширина дверей 80 см, не распашные, без доводчика	С,О,У,Г	Обустройство входной двери	Установка прозрачной двери шириной не менее 1,2 м с доводч

								ИКОМ
2.5	Тамбур	есть	2	2	Размеры тамбура в ширину менее 2,2 м, что не соответствует нормативным требованиям	С,О,У,Г		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ (О,С, Г,У)	1,2,3	1.2; 23	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание требует обустройство входной площадки , замены входной двери в соответствии с нормативными требованиями.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 83**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3,	В зоне ожидания отсутствует установка звуковых информаторов	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормативными требованиями	В зоне ожидания установить звуковые информаторы
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3	Отсутствие пандуса	О,С,У,Г	Установка поручней, установка пандуса не возможна	Установка поручней, замена лестницы в соответствии с нормативными требованиями
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	2	4	Ширина двери не соответствует нормативным требованиям	О,С,Г,У	Установка двери	Замена двери
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	3	На схемах эвакуации не отражено, что эвакуация МГН производится в порядке общем для всех граждан	О,С,Г,У	Адаптировать схемы эвакуации к особенностям МГН	Изготовить и разместить новые адаптированные схемы эвакуации
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч.) путей эвакуации)	ДУ (О,С,Г,У)		3,4	Ремонт текущий

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установка звуковых информаторов, установка поручней, замена лестницы, выкладывание тактильной направляющей полосы; установка пандуса не возможна из-за узкого коридора, организация доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках не возможна.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 83**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	5	5,6 7	Дверные проемы менее 0,9 м, имеется порог, двери не прозрачные	О,С,Г,У	Приведение в соответствие с нормативными требованиями	Замена двери, расширение дверного проема
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов	ДУ (О,С,Г,У)	5	5,6,7	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется расширение дверных проемов и установка дверей в соответствии с нормативными требованиями, предусмотреть тактильную направляющую полосу в санитарно-гигиеническую комнату; организация доступности объекта для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках не возможна.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 83**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	6,7	9 / 1.1.1	Отсутствует кабина, откидные опорные поручни, замена унитаза	О,С,Г,У	Привести в соответствие с нормативными требованиями	Обустройство кабины, замена унитаза, установка откидного поручня
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	О,С,Г,У		11	Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требуется реконструкция санузла, умывальной комнаты; организация доступности объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках не возможна.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№ 15 компенсирующего вида города Ржева Тверской области  
172389 Тверская область, город Ржев, улица Володарского, дом 83**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**на территории МДОУ детский сад № 15 за 2018 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДОУ детский сад № 15	Тверская область, г. Ржев, ул. Володарского, 83	2	-адаптация путей движения внутри здания; - обустройство санитарно-гигиенической -установка оборудования в санитарной комнате - обустройство площадки	полностью	ДП –И (О,С,Г,У)	552,724 104,281 109,030	полностью	---	Замечаний нет. Продолжать работы по адаптации колясочников

				входа						

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием